



行政院環保署認可證環檢字第 129 號

電話：(03)3210902

檢驗室地址：桃園市蘆竹區長興里南崁路二段228巷279號

傳真：(03)3212284

樣品檢驗報告

受驗單位：國立東華大學

採樣起迄時間：110年06月25日11:36/110年06月25日11:50

業別：\*\*

收樣時間：110年06月25日

樣品名稱：水質水量

報告日期：110年07月12日

採樣方法：NIEA W109.52B

報告編號：J011006B259

採樣單位：芃展環境股份有限公司

行程編號：JOWA210625A01

採樣地點：花蓮縣壽豐鄉志學村大學路二段一號

樣品特性：液體

聯絡人：呂琦銓

樣品編號		06B25901				
檢測項目	採樣時間	11:40			檢測方法	備註
	名稱 單位	放流水				
氫離子濃度指數(pH值)	-	7.2			NIEA W424.53A	現場量測
水溫	°C	30.1			NIEA W217.51A	現場量測
懸浮固體	mg/L	11.0			NIEA W210.58A	
化學需氧量	mg/L	24.7			NIEA W517.53B	
生化需氧量	mg/L	8.0			NIEA W510.55B	
大腸桿菌群	CFU/100mL	7.7×10 <sup>3</sup>			NIEA E202.55B	
	以下空白					

備註： 1. 本報告總頁數如右下角所示，不得分離使用。  
 2. 本報告不得做為宣傳廣告之用；未經檢驗室書面同意，檢測報告不應被部份複製使用，但全份報告複製除外。  
 3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)值。高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，註明可定量極限值及單位，並於數據旁標註“\*”。  
 4. 檢測目的：定檢 限改 功檢 展延 自評 其他  
 5. 大腸桿菌群培養基為 m-Endo Agar LES (廠牌-DIFCO)。 開始培養時間：110年06月25日21時30分起。  
 6. 客戶自行提供放流水量測之流量19.13CMH。

聲明書

(1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

芃展環境股份有限公司  
 負責人(簽章)：陳巧

報告書專用章  
 芃展環境(股)公司  
 負責人:陳巧  
 檢驗室主任:陳巧

檢驗室主任(簽章)：陳巧  
 (報告簽署人：J01-04陳巧)





行政院環保署認可證環檢字第 129 號

電話：(03)3210902

檢驗室地址：桃園市蘆竹區長興里南崁路二段228巷279號

傳真：(03)3212284

樣品檢驗報告

受驗單位：國立東華大學美崙校區

採樣起迄時間：110年06月25日13:10/110年06月25日13:28

業別：\*\*

收樣時間：110年06月25日

樣品名稱：水質水量

報告日期：110年07月12日

採樣方法：NIEA W109.52B

報告編號：JOI1006B260

採樣單位：芄展環境股份有限公司

行程編號：JOWA210625A00

採樣地點：花蓮縣花蓮市華西路123號

樣品特性：液體

聯絡人：呂琦銓

樣品編號		06B26001				
檢測項目	採樣時間	13:16			檢測方法	備註
	名稱 單位	放流水				
氫離子濃度指數(pH值)	-	8.0			NIEA W424.53A	現場量測
水溫	°C	30.4			NIEA W217.51A	現場量測
懸浮固體	mg/L	14.5			NIEA W210.58A	
化學需氧量	mg/L	21.5			NIEA W517.53B	
生化需氧量	mg/L	6.6			NIEA W510.55B	
大腸桿菌群	CFU/100mL	3.4×10 <sup>2</sup>			NIEA E202.55B	
	以下空白					

備註： 1. 本報告總頁數如右下角所示，不得分離使用。  
 2. 本報告不得做為宣傳廣告之用；未經檢驗室書面同意，檢測報告不應被部份複製使用，但全份報告複製除外。  
 3. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)值。高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，註明可定量極限值及單位，並於數據旁標註“\*”。  
 4. 檢測目的：定檢 限改 功檢 展延 自評 其他  
 5. 大腸桿菌群培養基為 m-Endo Agar LES (廠牌-DIFCO)。  
 開始培養時間：110年06月25日21時30分起。  
 6. 客戶自行提供放流量量測之流量0.42CMH。

聲明書

- (1) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

芄展環境股份有限公司  
 負責人(簽章)：陳巧

報告書專用章  
 芄展環境(股)公司  
 負責人:陳巧  
 檢驗室主任:陳巧

檢驗室主任(簽章)：陳巧  
 (報告簽署人：JOI-04陳巧)